

Opis przedmiotu zamówienia

(Numer referencyjny: **GPIOS.0271.11.2025**)

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej automatycznej paczkowarki do wody pitnej, wyposażonej w moduł dezynfekcji wody i folii promieniami UV wraz z zapasem folii do pakowania wody pitnej, opatrzonej logo o treści wskazanej przez Zamawiającego.

2. Specyfikacja techniczna:

- fabrycznie nowa automatyczna paczkowarka wody pitnej,
- atest PZH do kontaktu z wodą pitną,
- produkt pakowany: woda pitna,
- sterowanie z poziomu pulpitu operatorskiego,
- dezynfekcja wody: lampa UV,
- dezynfekcja folii: lampa UV,
- manualna regulacja objętości worków na wodę w zakresie od 0,5 do 1,0 litra,
- wydajność: min. 1 000 worków 1 litr / h (możliwa manualna regulacja wydajności),
- folia bezbarwna do pakowania wody z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną (ilość możliwiająca wykonanie min. 50.000 worków o pojemności 1 litra),
- szerokość folii: 320 mm, grubość folii: 0,08 — 0,1 mm, średnica wałka folii: max. 330 mm,
- komplet matryc z projektem graficznym woreczka,
- ciśnienie wody w zakresie: 2 — 3 bar,
- filtr wstępny wody,
- zapotrzebowanie na moc: do 3,0 kW,
- napięcie zasilania: 400 V,
- transporter woreczków, linia taśmowa umożliwiająca transport gotowego woreczka z wodą do punktu odbioru: max. długość 1,5 m,
- funkcje urządzenia: odwijanie folii z rolki, datowanie (produkcji lub przydatności do spożycia), formowanie i zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka, transport woreczka do punktu odbioru,
- licznik wyprodukowanych woreczków, oddzielna regulacja temperatury zgrzewu podłużnego i poprzecznego, regulacja prędkości przesuwu transportera woreczków, oświetlenie przedziału pakującego oraz linii uzdatniania wody,
- możliwość przeprowadzania dezynfekcji chemicznej urządzenia za pomocą pompy połączonej z

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.:
„Dostawa i montaż automatycznej pacz kowarki do wody pitnej dla Gminy Stężyca”

przepływomierzem, zbiornik na roztwór min. 5 litrów, wtryskiwacz,
- masa urządzenia: do 500 kg,
- pojemniki plastikowe euro niebieski do składowania worków z wodą, z atestem o wymiarach 600x400x200 mm – 10 szt.,

3. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- wszystkie elementy automatycznej paczkowarki wody pitnej muszą być fabrycznie nowe.
- automatyczna paczkowarka wody pitnej musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania urządzenia z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania,
- wykonanie grafiki na folii przez Wykonawcę, możliwe po mailowej akceptacji projektu graficznego woreczka przez Zamawiającego,
- wykonawca wraz z automatyczną paczkowarką wody pitnej ma obowiązek dostarczyć wszelkie dokumenty w języku polskim dotyczące urządzenia tj.: instrukcję obsługi urządzenia (ITR), atest PZH urządzenia do kontaktu z wodą pitną, atest PZH folii do kontaktu z wodą pitną, karta gwarancyjna, projekt graficzny woreczka,
- gwarancja na kompletną automatyczną paczkowarkę wody pitnej min. 24 miesiące, liczona od daty odbioru, potwierdzonej protokołem odbioru.

4. Dostawa automatycznej paczkowarki wody pitnej

Miejsce dostawy: Stacja Uzdatniania Wody w Brzezinach. Podłączenie urządzenia do wykonanych przyłączy: wodnego i energii elektrycznej. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu dostawy do innej siedziby zlokalizowanej na terenie Gminy Stężyca. Miejsce dostawy zostanie ustalone z Wykonawcą przed dostawą urządzenia.

Całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, wraz z wyładunkiem, pokrywa Wykonawca.

5. Szkolenie z obsługi automatycznej paczkowarki wody pitnej

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi automatycznej paczkowarki do wody pitnej. Szkolenie powinno odbyć się w miejscu montażu urządzenia i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację paczkowarki.