

Stężycza, dn. 17.07.2024 r.

Gmina Stężycza  
ul. Plac Senatorski 1  
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stężycza – etap I**”

Postępowanie znak: **GPIOS.0271.7.2024**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-fb7026fb-21ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8**

#### **Wyjaśnienia dot. zapytań dot. zapytania ofertowego**

Zamawiający w dn. 16.07.2024 r. godz. 11:20 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące zapytanie:

Pytanie: „***Dzień dobry, czy Zamawiający dopuszcza magazyn energii o innych parametrach, innej ilości modułów, innym wymiarze? Przy zachowaniu pojemności magazynu na poziomie 122,88kWh?*** ”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Dzień dobry. Zgodnie z projektem dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że parametry będą nie gorsze niż zaprojektowane oraz przy zachowaniu poniższych warunków:

- nie wolno stosować magazynu o większych wymiarach niż zaprojektowany, z uwagi na ograniczoną przestrzeń przeznaczoną pod magazyn,
- nie wolno stosować magazynu o pojemności mniejszej niż zaprojektowana,
- nie wolno łączyć magazynów równolegle ze względu na potencjalne problemy z komunikacją master–slave i potencjalne problemy z nierównomiernym zużyciem magazynów połączonych równolegle,

Odpowiedź zostaje zamieszczona na BIP Zamawiającego oraz platformie eZamówienia w dn. 17 lipca 2024r.