

Stężycza, dn. 13.06.2025 r.

Gmina Stężycza
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na terenie Gminy Stężycza”

Postępowanie znak: **GPiOS.0271.4.2025**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-fd122925-7bda-43b1-abb5-4a0c7b2543fb**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2025/BZP 00262637/01 z dnia 2025-06-04

Zapytania do treści SWZ i załączników

I. Zamawiający w dn. 13.06.2025 r. godz. 12:51 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące zapytanie (zawierające zestaw pytań):

Pytanie:

1. W związku z negatywną odpowiedzią na pytanie: „Czy Zamawiający dopuści moduły o mocy min. 575 Wp typu bifacial?” proszę o ponowną analizę pytania gdyż moduły monofacial o mocy min. 575 Wp są praktycznie niedostępne na rynku a to zdecydowanie wpływa na ich cenę i ograniczenie Konkurencji. Aktualnie moduły wysokiej mocy z uwagi na ich zwiększoną sprawność produkowane są jako bifacial.
2. Czy dla instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 17,25 kWp Zamawiający dopuszcza montaż dwóch falowników hybrydowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1.

Na powierzchnie dachowe moduły 575 Wp bifacial nie są akceptowane. Na gruncie (powierzchnia instalacji naziemnej fotowoltaicznej, dedykowana do budynku Urzędu Gminy) – tak, pod warunkiem doboru odpowiedniej konstrukcji (przerwy dylatacyjne).

Ad. 2.

Nie, zamawiający nie dopuszcza zastosowania dwóch falowników hybrydowych dla instalacji o mocy min. 17,25 kWp