

Stężycza, dn. 12.06.2025 r.

Gmina Stężycza
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na terenie Gminy Stężycza”

Postępowanie znak: **GPiOS.0271.4.2025**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-fd122925-7bda-43b1-abb5-4a0c7b2543fb**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2025/BZP 00262637/01 z dnia 2025-06-04

Zapytania do treści SWZ i załączników

I. Zamawiający w dn. 11.06.2025 r. godz. 16:09 (data wpływu: 12.06.2025r.) za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące zapytanie (zawierające zestaw pytań):

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści konstrukcje na dach ze stali pokrytej powłoką magnelis?
2. Czy Zamawiający dopuści konstrukcje gruntową ze stali pokrytej powłoką magnelis?
3. Czy Zamawiający dopuści moduły o mocy min. 575 Wp typu bifacial ?
4. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że minimalne wymagane parametry dla falownika hybrydowego 17 kW znajdują się w „Specyfikacji na potrzeby Gminy Stężycza dotycząca założeń przy realizacji zamówienia i współpracy poszczególnych urzędzeń”.
5. Proszę o potwierdzenie, że minimalne wymagane parametry dla falownika o mocy 15 kW dla instalacji w Gminnym Ośrodku Kultury o mocy 14,40 kW znajdują się w „Specyfikacji na potrzeby Gminy Stężycza dotycząca założeń przy realizacji zamówienia i współpracy poszczególnych urzędzeń”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Czy Zamawiający dopuści konstrukcje na dach ze stali pokrytej powłoką magnelis?

Tak, jeżeli spełnia warunki obciążenia dachu.

Wymagane parametry znajdują się w załączniku nr 1 - Dokumentacja -> CZĘŚĆ II -> opis - specyfikacja -> str. 8

2. Czy Zamawiający dopuści konstrukcje gruntową ze stali pokrytej powłoką magnelis?

Tak

3. Czy Zamawiający dopuści moduły o mocy min. 575 Wp typu bifacial ?

Zamawiający nie dopuszcza modułów o mocy min. 575Wp Bifacial

4. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że minimalne wymagane parametry dla falownika hybrydowego 17 kW znajdują się w „Specyfikacji na potrzeby Gminy Stężycza dotycząca założeń przy realizacji zamówienia i współpracy poszczególnych urządzeń”.

Wymagane parametry znajdują się w załączniku nr 1 - Dokumentacja -> CZĘŚĆ II -> opis - specyfikacja -> str. 7-8

5. Proszę o potwierdzenie, że minimalne wymagane parametry dla falownika o mocy 15 kW dla instalacji w Gminnym Ośrodku Kultury o mocy 14,40 kW znajdują się w „Specyfikacji na potrzeby Gminy Stężycza dotycząca założeń przy realizacji zamówienia i współpracy poszczególnych urządzeń”.

Wymagane parametry znajdują się w załączniku nr 1 - Dokumentacja -> CZĘŚĆ II -> opis - specyfikacja -> str. 6