

Stężycza, dn. 14.07.2025 r.

Gmina Stężycza
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na działce nr ewid. 1872 w miejscowości Kletnia”

Postępowanie znak: **GPiOS.0271.4.2025**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-10c1a0a3-0c81-4c1d-aa2a-de8928a49b49**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2025/BZP 00308594/01 z dnia 2025-07-04

Zapytania do treści SWZ i załączników

I. Zamawiający w dn. 11.07.2025 r. godz. 09:58 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące zapytanie (zestaw pytań):

Pytanie:

1/ Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 3 pkt 8 „Wykonawca składa dwa kosztorysy z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z przedmiarami”, natomiast Zamawiający załączył tylko jeden przedmiar i kosztorys. Prosimy o wyjaśnienia.

2/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki o uziarnieniu AC 16W zamiast z mieszanki o uziarnieniu AC 11W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad .1

Zamawiający wyjaśnia, że treść zapisu w § 3 ust 8 wzoru umowy jest błędna. Zamawiający nie wymaga składania dwóch kosztorysów, nie wymaga też podziału na koszty kwalifikowane i nie kwalifikowane.

Poprawny zapis to: „Wykonawca składa kosztorys zgodnie z przedmiarem.”

Powyższa zmiana będzie skutkowałą publikacją ogłoszeniem o zmianie treści SWZ, którą Zamawiający opublikuje niezwłocznie.

Terminy:

- składania ofert,
- termin otwarcia ofert,
- termin związania z ofertą **pozostają bez zmian.**

Ad. 2.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany mieszanki warstwy wiążącej na AC 16 W ponieważ taka mieszanka nie może zostać zastosowana dla grubości warstwy mniejszej niż 5cm.