

Stężycza, dn. 19.05.2022r.

Gmina Stężycza  
ul. Plac Senatorski 1  
08-540 Stężycza

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez zainstalowanie energooszczędnego systemu oświetlenia i centralnego sterowania lamp LED w Gminie Stężycza” znak: GPIO.S.0271.7.2022. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 080-214772 dnia 25.04.2022r.

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dn. 17.05.2022r. godz. 06:25, zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie**

W związku z wymianą wysięgników bezpodstawne stają się wymagania dotyczące kąta regulacji opraw w zakresie  $-20^{\circ}$  do  $+20^{\circ}$ . Czy wobec powyższego, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących parametrów oświetleniowych, Zamawiający dopuści stosowanie opraw o kącie regulacji wynoszącym  $-15^{\circ}$  do  $+15^{\circ}$ ? Wspomniana zmiana pozwoli na uzyskanie dodatkowych korzyści poprzez zwiększenie konkurencyjności przedłożonych ofert.

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w wyjaśnieniach zamieszczonych w dniu 17-05-2022 w odpowiedzi na pytanie nr III z dn. 12.05.2022r. o treści **„Zamawiający dopuszcza oprawy wyposażone w regulowany uchwyt montażowy o minimalnym kącie regulacji w zakresie od  $-15$  do  $+15$  stopni”**

**Wójt Gminy Stężycza**  
**Zbigniew Chłaściak**