

Stężycza, dn. 18.05.2022r.

Gmina Stężycza
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężycza

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez zainstalowanie energooszczędnego systemu oświetlenia i centralnego sterowania lamp LED w Gminie Stężycza” znak: GPIO.S.0271.7.2022. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 080-214772 dnia 25.04.2022r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dn. 17.05.2022r. godz. 14:23, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

„Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zadanymi przez Wykonawców pytaniami. W wyjaśnieniach z dnia 12.05.2022r. na pytanie nr 1 Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający dopuści wymianę na koszt Wykonawcy wysięgników (a co za tym idzie – zmianę wysokości i/lub długości wysięgnika przewidzianego do obliczeń fotometrycznych z tabeli zał. 1), w stosunku do kilku sytuacji obliczeniowych w stosunku do których Zamawiający nie przewidywał wymiany wysięgników? Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie obliczeń w sposób zapewniający lepsze warunki oświetleniowe przy jednoczesnym ograniczeniu mocy zastosowanych opraw, co w perspektywie przełoży się na dodatkowe oszczędności Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Przedmiot zamówienia **obejmuje wymianę wszystkich wysięgników modernizowanych opraw tak więc dobór długości i wysokości wysięgnika leży po stronie wykonawcy.** Zamawiający nie dopuszcza wysięgników o wymiarach większych niż 1,5/1,5 gdzie pierwsza wartość określa długość części pionowej wysięgnika a druga wartość określa długość części poziomej wysięgnika

Natomiast

W wyjaśnieniach z dnia 17.05.2022r. na pytanie nr 2 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 2. W załączniku 7.1, w tabeli nr 1 podano liczbę wysięgników do wymiany dla każdej sytuacji oświetleniowej. W niektórych sytuacjach liczba wymienianych wysięgników nie jest taka sama, jak liczba opraw. Prosimy o podanie wysokości oraz długości niewymienianych wysięgników. Informacja ta jest niezbędna do wykonania poprawnych i spójnych obliczeń fotometrycznych.

Odpowiedź: **Wysięgniki nie podlegające wymianie mają wymiary 1,0/1,0 i kąt nachylenia 20 stopni.** Pierwsza liczba określa długość części pionowej wysięgnika a druga liczba określa długość części poziomej wysięgnik

Prosimy o wyjaśnienie, która z odpowiedzi jest wiążąca w przedmiotowym postępowaniu. ”

Odpowiedź

Zamawiający wobec powyższego udziela korekty odpowiedzi do pytania z dn. 12.05.2022r. Pytanie o brzmieniu:

Czy Zamawiający dopuści wymianę na koszt Wykonawcy wysięgników (a co za tym idzie – zmianę wysokości i/lub długości wysięgnika przewidzianego do obliczeń fotometrycznych z tabeli zał. 1), w stosunku do kilku sytuacji obliczeniowych w stosunku do których Zamawiający nie przewidywał wymiany wysięgników? Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie obliczeń w sposób zapewniający lepsze warunki oświetleniowe przy jednoczesnym ograniczeniu mocy zastosowanych opraw, co w perspektywie przełoży się na dodatkowe oszczędności Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wymianę wysięgników na koszt wykonawcy a co za tym idzie dobór wymiarów wysięgnika przez Wykonawcę. Jednocześnie nie dopuszcza się zastosowania wysięgników o wymiarach większych niż 1,5/1,5 gdzie pierwsza wartość określa długość części pionowej wysięgnika a druga wartość określa długość części poziomej wysięgnika.

Wyjaśnienia z dnia 17.05.2022r. pozostają bez zmian.

**Wójt Gminy Stężycza
Zbigniew Chłaściak**