

Stężyca, dn. 06.08.2024 r.

Gmina Stężyca
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężyca

Dotyczy postępowania: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nadwiślanka”

Postępowanie znak: **GPIOS.0271.9.2024**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-fb7026fb-21ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2024/BZP 00409914/01 oraz Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

2024/BZP 00418729/01 z dnia 18.07.2024 r. oraz 2024/BZP 00439721/01 z dnia 31.07.2024 r.

Wyjaśnienia dot. zapytań dot. zapytania ofertowego

Zamawiający w dn. 02.08.2024 r. godz. 15:16 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące (siódme) zapytanie:

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający posiada pozwolenia na wycinkę drzew ujętych w ramach wykonania zadania? Jeśli nie, kto będzie odpowiedzialny za pozyskanie wszelakich pozwoleń ? 2. Prosimy o załączenie profili oraz opinii geotechnicznej dla zadania w m. Nadwiślanka.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Wg dokumentacji i wizji w terenie realizacja inwestycji nie będzie wymagała usunięcia drzew objętych pozwoleniem na ich usunięcie. Jeśli jednak w trakcie realizacji zasłaby taka nieprzewidziana konieczność wydanie (lub pozyskanie) zezwoleń na usunięcie drzew będzie leżeć po stronie Zamawiającego.

2. Profile oraz opinia geotechniczna zostaje zamieszczona na BIP oraz platformie eZamówienia w dn. 06.08.2024 w postaci pliku skompresowanego pliku „3 Uzupetnienie dokumentacji 06082024.zip”

Odpowiedź zostaje zamieszczona na BIP Zamawiającego oraz platformie eZamówienia w dn. 6 sierpnia 2024r.