

Gmina Stężycza
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężycza

Stężycza, 12.04.2023r.

Dotyczy postępowania pod nazwą:

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wod-kan w miejsc. Stężycza, Brzeźce, Stara Rokitnia, Krukówka

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-Zamówienia pod numerem: 2023/BZP 00137159/01 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu 15 marca 2023r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (data wpływu przez portal e-Zamówienia w dn. 12 kwietnia 2023r., godz. 14:49) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad.1.

Dotyczy Zadanie nr 5 - Zgodnie z udostępnionym projektem długość sieci wodociągowej wynosi 5022m, natomiast w SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest 5295m. Jak jest prawidłowa długość sieci wodociągowej do wykonania?

Odp. 1.

Prawidłowa długość sieci wodociągowej wynosi 5022m.

Ad. 2.

Dotyczy Zadanie nr 5 - Zgodnie z udostępnionym projektem ilość hydrantów wynosi 37szt, natomiast w SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest 42szt. Jak jest prawidłowa ilość hydrantów do wykonania?

Odp. 2.

Prawidłowa ilość hydrantów wynosi 37 szt.