

Stężyca, dn. 07.08.2024 r.

Gmina Stężyca
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężyca

Dotyczy postępowania: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nadwiślanka”

Postępowanie znak: **GPIOS.0271.9.2024**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-fb7026fb-21ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2024/BZP 00409914/01 oraz Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 2024/BZP 00418729/01 z dnia 18.07.2024 r. oraz 2024/BZP 00439721/01 z dnia 31.07.2024 r.

Zapytanie do treści SWZ i załączników

I. Zamawiający w dn. 05.08.2024 r. godz. 12:53 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące (ósme) zapytanie:

Pytanie:

1. Czy w ramach wykonania zadania w m. Nadwiślanka, Wykonawca również ma wykonać pompownie ścieków? Jeśli tak, prosimy o załączenie dokumentacji tych pompowni (specyfikacje oraz schematy)