

Stężycza, dn. 17.07.2024 r.

Gmina Stężycza
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nadwiślanka”

Postępowanie znak: GPIOS.0271.9.2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb7026fb-21ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2024/BZP 00409914/01

Wyjaśnienia dot. zapytań dot. zapytania ofertowego

Zamawiający w dn. 15.07.2024 r. godz. 08:50 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące zapytanie:

Pytanie: „Z uwagi na postawiony wymóg zgodności rur PE ze specyfikacją PAS 1075 zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści jako równoważne rury 2-warstwowe wykonane w całości z materiału PE100-RC- nie posiadające certyfikatu PAS 1075 – ale posiadające aktualne, znormalizowane wyniki badań, opracowanych dla potwierdzenia tych samych właściwości, o których mówi dokument PAS1075, dotyczących podwyższonej odporności na naciski punktowe i wolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań rur RC tj:

***o Resistance to slow crack growth PE100-RC
Strain Hardening Test SHT według ISO 18488***

***o 2Resistance to slow crack growth
PE100-RC Cracked Round Bar Test CRB według 13479***

***o Resistance to slow crack growth PE100-RC
Accelerated Notched Pipe Test ANPT według ISO 18489?***

Powyższe testy potwierdzają parametry rur, które potwierdzał certyfikat na zgodność z PAS 1075. Z tą różnicą, że wszystkie powyżej wymienione badania są w pełni znormalizowane, co pozwala na ich potwierdzenie zwalidowaną metodą.

Wskazujemy, że standard PAS 1075 był ogólnie dostępną specyfikacją (nie normą przedmiotową) i co istotne obecnie jest dokumentem historycznym, gdyż niemiecki instytut DIN CERTCO wycofał wszystkie dokumenty PAS w 2020 roku.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Z analizy przesłanych materiałów wynika, że przedłożony materiał, tj. rury 2-warstwowe wykonane w całości z materiału PE100-RC- nie posiadające certyfikatu PAS 1075 – ale posiadające aktualne, znormalizowane wyniki badań, opracowanych dla potwierdzenia tych samych właściwości, o których mówi dokument PAS1075, dotyczących podwyższonej odporności na naciski punktowe i wolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań rur RC tj:

- Resistance to slow crack growth PE100-RC
- Strain Hardening Test SHT według ISO 18488
- 2Resistance to slow crack growth PE100-RC

- Cracked Round Bar Test CRB według 13479
 - Resistance to slow crack growth PE100-RC
 - Accelerated Notched Pipe Test ANPT według ISO 18489
- spełniają zasadę równoważności.

Odpowiedź zostaje zamieszczona na BIP Zamawiającego oraz platformie eZamówienia w dn. 18 lipca 2024r.



Wójt Gminy
Zdzisław Chmielewski