



LEGENDA

- 1 Oprawa oświetleniowa nastropowa, 32W/3800lm, IP54, 4000K, Ra>80
- 2 Oprawa oświetleniowa nastropowa, 24W/2950lm, IP44, 4000K, Ra>80
- 3 Oprawa oświetleniowa nastropowa LED, 35W/3850lm, IP40, 4000K, Ra>80
- 4 Oprawa oświetleniowa nastropowa LED, przemysłowa 31W/4300lm, IP54, OPAL, 4000K, Ra>80
- Oprawa oświetleniowa ścienna typu plafon, 19W, IP44
- L6 Oprawa oświetleniowa ścienna, naświetlacz 50W, IP65
- Oprawa oświetleniowa dostropowa 600x600, LED - istniejąca
- Oprawa oświetleniowa ścienna typu kinkiet, LED - istniejąca
- ⚡ łącznik oświetlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP20
- ⚡ łącznik oświetlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP44
- ⚡ łącznik oświetlenia świecznikowy, 10A/250V, p/t, IP20
- ⚡ łącznik oświetlenia świecznikowy, 10A/250V, p/t, IP44
- ⚡ łącznik oświetlenia schodowy, 10A/250V, p/t, IP20
- ⚡ przycisk bistabilny, 10A/250V, p/t, IP44

Projektował: Grzegorz Matuszak	Nr uprawnień: LUB/0134/PWOE/10	Podpis
Sprawdził: Radosław Chudaś	Nr uprawnień: LUB/0343/PWBE/18	Podpis
Jednostka projektowa: <b>KTM PROJEKT</b> Marcin Kryczka 24-100 Puławy, ul. Zielona 10 marcinkryczka@gmail.com tel. 501-761-441		
Tytuł projektu Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stężycza zlokalizowanego na działce nr 1649, gmina Stężycza, powiat rycki, woj. lubelskie		
Adres inwestycji ul. Dolna 4, 08-540 Stężycza, Dz. nr ew.: 1649, Gmina Stężycza, powiat rycki, woj. lubelskie		
Zamawiający Inwestor Gmina Stężycza, ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężycza		
Nr dokumentacji E-07.099-00.00		
Nazwa rysunku Plan instalacji oświetleniowej. Rzut parteru		
Nr rysunku E-07.099-00.16		Rewizja 0
Podziałka 1:100	Stadium PB	Strona